

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

SCUOLA ALBERGHIERA COSTAGGINI – LABORATORI – VIA MOISE' DI GAIO – RIETI

Lavori di riparazione dei danni derivanti dagli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi.

COMMITTENTE: ELPI SRL con sede in Rieti via Fundania 2

APPALTATORE: SSAGG con sede in Rieti via della Ripresa 7

PREMESSO

- Che a seguito dell'evento sismico del 24/08/2016 si verificarono alcuni danneggiamenti nei divisori e controsoffitti del complesso scolastico in oggetto e che per effetto degli ulteriori eventi sismici del 26 ottobre 2016 e del 30 ottobre 2016 si è verificata una lesione nella trave posta in adiacenza alla dispensa
- Che con Determina Dirigenziale n. 665 dell'11 Novembre 2016 l'ing. Bruno Enrico Mancini è stato incaricato di dare le prescrizioni esecutive per l'eliminazione delle criticità riscontrate;
- Che, a seguito dei sopralluoghi effettuati in merito dalla squadra incaricata di redigere la scheda AeDES "Scheda di 1° livello di rilevazione danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post- sismica", la struttura risultava con ESITO "B" – Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento";
- Che, nel dettaglio, con riferimento ai diversi corpi di fabbrica costituenti tale complesso scolastico, gli interventi furono indicati nelle apposite schede agli atti e che risultano pubblicate nel sito dell'Amministrazione Provinciale di Rieti;
- Che, a tal fine, sono state effettuate le seguenti lavorazioni principali: apposizione di reti nelle angolate orizzontali tra divisori e soffitti; risarcitura lesioni verticali e sub verticali dei divisori e con i muri a loro ortogonali, chiusura delle lesioni delle tamponature scarificando la lesione e risarcendola con materiale antiritiro. Ripristino della continuità della trave lesionata con scarificazione e risarcimento con resina. Apposizione di due catene in corrispondenza della trave lesionata.
- Che venerdì 2 Dicembre 2016, è stata effettuata una verifica della posa delle catene e delle risarciture della trave e delle tamponature presente, per la Provincia il geom. Marcello Chiarinelli, riscontrando la corretta esecuzione dei lavori;
- Che sono stati usati materiali idonei per i quali si allegano le certificazioni.

VERIFICATO

- Che sono state correttamente eseguite le lavorazioni indicate e messo in opera i rafforzamenti con adeguata tecnica, con buoni materiali e idonei magisteri
- Il sottoscritto ing. Pier Luigi Persio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al N° 197/A, incaricato dalla soc. ELPI srl

CERTIFICA

LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SOPRA DESCRITTI.

Rieti 09 Dicembre 2016

Il tecnico

Ing. Pier Luigi Persio



Pier Luigi Persio

III SETTORE
Servizio Tecnici
Edilizia Scolastica

Oggetto: Istituto Alberghiero Costaggini – Via moise' di Gaio - Rieti

A seguito degli eventi sismici del 26/10/2016 e del 30/10/2016 presso l'edificio in oggetto è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici incaricati di redigere la scheda AEDES che è risultata con esito "B" (agibile con provvedimenti) ;

Vista l'urgenza dei lavori la Soc. Elpi s.r.l in qualità di proprietà dell'immobile ha provveduto all'affidamento degli stessi al fine di eliminare le criticità riscontrate.

Considerato che detti lavori sono stati ultimati come si evince dal certificato di regolare esecuzione .

Tutto ciò premesso si comunica che i locali ospitanti i laboratori sono nuovamente fruibili per l'attività didattica.

Rieti 9 dicembre 2016

Geom. Marcello Chiarinelli



Il Dirigente del 3 Settore Tecnico

Ing. Loretana Rosati

