



Oggetto : Istituto Tecnico Commerciale "Luigi di Savoia" e C.P.I.A. di Rieti. Lavori di somma urgenza.

I sottoscritti ing. Sandro Orlando e arch. Antonella Proietti, funzionari del III Settore dell'Amministrazione Provinciale di Rieti,

premessi che

a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016, si sono svolti dei sopralluoghi congiunti con i tecnici della DI.CO.MA.C. presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Luigi di Savoia" di Rieti in Viale Maraini, 52, riscontrando alcune lesioni in prossimità di giunti non efficienti all'interno dei blocchi dell'edificio scolastico ed all'interno in prossimità del collegamento con il "Blocco Est" (oggetto di cantiere per lavori di miglioramento sismico), lesioni leggere diffuse su tamponature nei laboratori di informatica collocati nella cosiddetta "Ala Nuova", alcuni distacchi di intonaco dai cornicioni esterni e instabilità di intonaco sulle facciate, nonché alcuni distaccamenti di cortina sulla facciata, tali criticità sono state riportate nella redazione della scheda "AeDES" con esito di agibilità "B" (edificio agibile con provvedimenti).

Visto il verbale di somma urgenza del 7/11/2016;

Considerato che le opere di pronto intervento, necessarie alla ripresa dell'attività didattica, sono state ultimate,

dichiarano

che i lavori di pronto intervento necessario alla ripresa dell'attività didattica presso l'edificio scolastico "Luigi di Savoia", sono stati eseguiti a regola d'arte e pertanto l'edificio scolastico è di nuovo fruibile.

Rieti li, 15/11/2016

Ing. Sandro Orlando

Arch. Antonella Proietti